

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону

"Детский сад № 220" (МБДОУ № 220)

План выполнения Предписания Управления Роспотребнадзора по Ростовской области № 266 от 24.06.2019 г.

Утверждаю заведующий

МБДОУ № 220

С.В.Чумак

Приказ от 06.07.2020 № 87

заведующий МБДОУ № 220

Пункт предписания	Вид нарушения	Вид работ	Срок выполнения работ по предписанию	Стоимость работ, тыс.руб.	Информация о выполнении (выполнено/невыполнено)	Когда и за какие средства будут выполнены работы
1.	При сложном рельефе с плавающей почвой и уклоном к зданию отведение ливневых вод не предусмотрено, покрытие хозяйственной зоны имеет неровности, выбоины заполняется дождевыми водами, что является нарушением пп. 3.2.; 3.8. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;	Обеспечить проведение ремонтных работ по замене покрытия хозяйственной зоны на территории МБДОУ № 220 в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, предусмотрев отведение ливневых вод.	01.06.2020 г	восстановление асфальтового покрытия территории детского сада (350 м2) ,отведение ливневых вод. примерная стоимость работ 460 тыс.руб.		до 01.06.2020 Выполнение работ планируется произвести за счет бюджетных средств. Бюджетные средства будут запланированы в ПФХД МБДОУ № 220 на 2020 год
2.	После проведения акарицидных обработок не проведен контроль качества их эффективности, что является нарушением п. 7.4. 1.6 СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами».	Обеспечение контроля качества эффективности акарицидной обработки после ее проведения-предоставление Подрядчиком Акта . 2 раза в год-май,сентябрь.	01.06.2020	0	выполнено	финансирование не требуется
3.	не соблюдается норма площади групповой на одного ребенка, а именно: площадь на одного ребенка в группах № № 1,4 составляет 1,1 до 1,2 кв.м., при нормативе 2,5 кв.; площадь на одного ребенка в группах № № 2,3,5-14 составляет 1,2 до 1,4 кв.м., при нормативе 2,0 кв.м.	Обеспечить количество детей в группах, исходя из расчета площади групповой комнаты-для детей раннего возраста (до 3 лет) -не менее 2,5 кв.м.,	01.09.2020	0	не выполнено	Предписание будет учтено в период комплектования МБДОУ № 220 воспитанниками в 2020 году.

Заведующий МБДОУ № 220

С. В. Чумак